

## PROCEDURA DI EMERGENZA IN CASO DI ALLAGAMENTO

FASE		FIGURE COINVOLTE	ATTIVITÀ
<b>Azioni preliminari</b>		Coordinatore Emergenza	Verifica la funzionalità e la facile accessibilità del rubinetto generale dell'acqua.
<b>Primo Intervento</b>	TUTTI		Avvisano il personale addetto all'emergenza.
	addetto		Interrompe immediatamente l'erogazione dell'acqua dal contatore esterno.
	addetto		Stacca l'energia elettrica solo se l'interruttore generale si trova all'esterno ed impedisce qualsiasi altra operazione elettrica.
	addetto		Fa evacuare ordinatamente il personale non addetto all'emergenza seguendo le vie di fuga segnalate.
	addetto		Verifica che l'esodo sia completo.
	addetto		Presidia l'ingresso impedendo l'accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza.
	Coordinatore Emergenza		Verifica se vi sono cause accertabili della perdita d'acqua (rubinetti aperti, visibile rottura di tubazioni).
	Coordinatore Emergenza		Telefona ai Vigili del Fuoco ed all'azienda erogatrice del servizio idrico nel caso in cui non sia stato possibile bloccare la perdita.
<b>Dopo 5 minuti</b>		Coordinatore Emergenza	Se ci sono feriti chiama il Pronto Soccorso
<b>Se si è in grado di eliminare la causa della perdita</b>		addetto	Elimina, se possibile, la causa della perdita.
<b>Se NON si è in grado di eliminare la causa della perdita</b>		Coordinatore Emergenza	Telefona all'azienda dell'acqua
		Coordinatore Emergenza	Telefona ai Vigili del Fuoco
<b>FINITA L'EMERGENZA</b>	<b>Addetto</b>		Verifica che le persone incaricate provvedano ad assorbire l'acqua
	Addetto		Verifica che il pavimento sia asciutto e non scivoloso
	Coordinatore Emergenza		Verifica che l'acqua non abbia raggiunto quadri elettrici, apparecchi elettrici e scatole di derivazione; se questo è avvenuto non riattiva l'elettricità tramite l'interruttore generale fino al completamento delle relative attività di manutenzione
	Coordinatore Emergenza		Dichiara la fine dell' Emergenza
	TUTTI		Riprendono le normali attività lavorative